

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке добара

1. Врста и количина добара

Водоводне ППЕ цеви, PE 100-RC према SRPS EN 12201.

Количина је дата у табели: спецификација материјала, врста и техничке карактеристике.

2. Врста продаје

Једнократна куповина за потребе извршења Уговора о поверавању радова на изградњи водовода у Гробљанској улици у Злоту, бр. 358/2 и бр.401-93/2021-III/01, од 18.02.2021. год..

3. Техничке карактеристике

У свему према спецификацији: врста и техничке карактеристике.

4. Квалитет добара

Понуђена добра морају у потпуности по квалитету да одговарају стандардима који су прописани за ову врсту производа, у складу са позитивним прописима Републике Србије.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

* Важећи сертификат произвођача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењује систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001 за производњу предметних добара.

* Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12201-1, или одговарајуће извештаје да ППЕ цеви испуњавају важеће SRPS EN ISO 9969 (прстенаста крутост), SRPS EN ISO 179-1 (жилавост по Шарпију), SRPS EN ISO 1167 (отпорност према унутрашњем притиску) и SRPS EN ISO 1183-2 (конвенционална густина на 23° C не мања од 960 kg/m³), све издато од стране акредитованих лабораторија, не старије од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда;

* Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација у складу са ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од дана предвиђеног за отварање понуда.

5. Период испоруке:

Једнократно, рок извршења од дана пријема захтева: _____ (не дужи од 5 дана).

6. Место испоруке добара: **franko градилиште Злот, Бор, изградња водоводне мреже Гробљанска улица**

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције

У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне документације.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Табела 1. Врста и техничке карактеристике горива

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА ТРЕ цеви PE 100 RC Ø110 mm PN 10 bar					
р.бр.	опис	ј. мере	количина	ј. цена	укупно
1	ТРЕ цеви PE 100 RC Ø110 mm PN 10 bar	m ¹	4000,00		
Укупно без ПДВ-а					
ПДВ 20%					
Укупно са ПДВ-ом					

Испорука материјала: франко градилиште Злот, Бор, место изградње водоводне мреже
Гробљанска улица, Злот

Рок извршења од дана пријема захтева: _____ (не дужи од 5 дана)

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема рачуна.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Гарантни рок: _____ (не краћи од 12 месеци).

Намена је за проток хладне питке воде.

- Материјал израде је полиетилен HDPE PE 100 RC.

- Радни притисак NP 10 (SDR-17).

- Димензије су дате према спољним пречницима цеви у милиметрима.

- Боја црна са плавом уздужном линијом (за воду), са трајним ознакама произвођача, материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру;

- Испорука је у котуровима 100m.